

Speicherung regenerativer elektrischer Energien und die Vektorisierung von regenerativem Wasserstoff

Jürgen Garcke

www.fcbat.eu

Inhalt

- **Regenerative Energien im Netz**
- **Speicherung Regenerativer Energien**
 - Elektrisch
 - Wasserstoff
 - Power-to-Gas
 - Chemisch
- **Zusammenfassung**


Vectorisierung




Ortsverschiebung (Transport) von A nach B.


Fragen: - Transportverluste
- Transportform
- Transportbehälter

Wieviel Regenerative?




Wieviel Regenerative?






Netzlast, Windenergieprognose und Windenergieeinspeisung in Ost-Deutschland (01-31.10.2010)

Verläufe im Übertragungsnetz der 50Hertz (01.-31.10.2010)



Netzlast, Windenergieprognose und Windenergieeinspeisung in Ost-Deutschland (01-31.10.2010)


Verläufe im Übertragungsnetz der 50Hertz (01.-31.10.2010)



Netzverbund
Lastmanagement
Energiespeicherung (Ladung)

Netzlast, Windenergieprognose und Windenergieeinspeisung in Ost-Deutschland (01-31.10.2010)

Verläufe im Übertragungsnetz der 50Hertz (01.-31.10.2010)




Regel/Reservekraftwerke
Netzverbund
Lastmanagement
Energiespeicherung (Entlad.)


Netzverbund
Lastmanagement
Energiespeicherung (Ladung)

ssion

TENFALL

Energiespeicherung







Zentrale Speicher

GWh-Bereich, Speicherzeit 1 h - 2 Wochen,
Entladeleistungen 10 MW - 1 GW

- Pumpspeicherkraftwerke (VI)
- Druckluft-Speichersysteme - CAES (V)
- DruckH₂-Speichersysteme - CHES (VIII)



Pumpspeicherkraftwerke




Limitiertes
Wachstumspotential in
Deutschland

$\eta > 80 \%$

Ort	Name	Inbetrieb- nahme	Höhendif- ferenz [m]	Max. Leist- ung [MW]	Entlade- dauer [h]	Anlagekost- en [Mio €]
Deutschland	Schluchsee	1932	620	512	314	
Österreich	Lünersee	1958	974	231	788	
Wales/GB	Dinorwig	1984	545	1890	5	310
USA / CA	Helms	1984	520	1212	153	416
USA / VA	Bath County	1985	380	2700	11	1650
Japan	Kazunogowa	2001	714	1600	8,2	3200
Deutschland	Goldisthal	2002	302	1060	8	700

Voraussetzung:
- Topographische
Lagen,
- Bürgerakzeptanz

Compressed Air Energy Storage (CAES)



Location	Huntorf, Germany	McIntosh, USA
Commissioned	1978	1991
Store	Two cylindrical salt caverns, each with 150,000 m ³ at a depth of 600 m – 800 m (height 200 m, diameter: 30 m)	Salt cavern, 538,000 m ³ at a depth of 450 m – 750 m
Output	290 MW over 2 hours	110 MW over 26 hours
Energy required for 1 kWh el	0.8 kWh electricity	0.69 kWh electricity
	1.6 kWh gas	1.17 kWh gas
Pressure tolerance	50 – 70 bar	45 – 76 bar
Remark	World's first CAES plant	First CAES plant with recuperator


$\eta \approx 50 \%$

ACAES $\approx 70 \%$

Voraussetzung:
Salzkavernen


FCBAT⁺

Compressed Hydrogen Energy Storage (CHES)




$\eta \approx 30 \dots 40 \%$

Voraussetzung:
- Salzkavernen



Centralized Storage Power Stations

- For economic operation typically only large units necessary
- Mainly located at special location (e.g. compressed air, pumped hydro)



Compressed H₂

$\eta \approx 30...40 \%$
salt caverns



Pumped hydro


$\eta \approx 80 \%$
topographic sites



compressed air


$\eta \approx 50 \%$ (70 % ACAES)
salt caverns

Speicherdichte ist entscheidend




kWh-Kosten

Tagesspeicher (1 GW, 8 GWh, 1 Zyklus/d)



Centralized Storage Power Stations

- For economic operation typically only large units necessary
- Mainly located at special location (e.g. compressed air, pumped hydro)



Compressed H2

$\eta \approx 30...40 \%$
salt caverns



Pumped hydro

$\eta \approx 80 \%$
topographic sites




compressed air


$\eta \approx 50 \%$ (70 % ACAES)
salt caverns






Erzeugung und Last in der 50Hertz Transmission Gebiet



- Bereits heute gibt es, im Vergleich zum Bedarf, in einigen Bereichen einen deutlichen Überschuss der Stromerzeugung
- Aber: Der Bau neuer Stromleitungen ist sehr zeitaufwändig









100 %


H₂O

70 %

H₂

Preferred methods of supplying fuelling stations with hydrogen

CGH₂ trailer LH₂ trailer On-site Pipeline



gas pro

Distance

LH₂
Trailer

CGH₂
Trailer

On-site

Pipeline

Quantity

Kraft

Wärme

Stoff

FCBAT⁺



100 %

A_{E1}

H₂O
Elektrolyzer

70 %

A_{H2}

gas production centre



pipelines



filling site



CGH₂ transport



customer with
pressure tank

customer supply by:

- single bottles
- bundles
- palettes

**Sehr hohe
Infrastrukturanforderungen**


Kraft

Wärme

Stoff

FCBAT⁺

Erdgas-Infrastruktur nutzbar?





100 %

A_{EI}

H₂O
Elektrolyzer

70 %

A_{H_2}

H₂

A_{NG}

Power to Gas (H₂)

68 % (500 km)

$B_{NG + H_2}$


Kraft

Wärme

Stoff



NG + H₂





100 %

A_{EI}

H₂O
Elektrolyzer

70 %

A_{H_2}

H₂



A_{NG}

Power to Gas (H₂)
G(Gasgesetz) 262 bis zu **5 % H₂**
ca. 10 % in Vorbereitung

Kraft


Wärme

Stoff






100 %



H₂O
Elektrolyzer

70 %



H₂





Power to Gas (H₂)

G 262 bis zu 5 % H₂
ca. 10 % in Vorbereitung

81,3 Mrd. m³ NG/a in D
10 % => ca. 8 Mrd. m³ H₂ /a
=> ca. **30 TWh H₂/a**

Stoff





100 %

A_{EI}

H₂O
Elektrolyzer

70 %

A_{H_2}

H₂



A_{NG}

Power to Gas (H₂)

G 262 bis zu 5 % H₂
ca. 10 % in Vorbereitung

81,3 Mrd. m³ NG/a in D
10 % => ca. 8 Mrd. m³ H₂ /a
=> **30 TWh H₂/a**

Strom in D: 510 TWh/a
1/3 ReGe: 170 TWh/a
=> Elektrolyse (66 %): **112 TWh H₂/a**
**=> ca. 25 % der ReGen als H₂
im Erdgasnetz speicherbar**





100 %

A_{EI}

H₂O
Elektrolyzer

70 %

A_{H_2}

H₂


A_{NG}

Power to Gas (H₂)
≤ 25 % der ReGen als H₂
im Erdgasnetz speicherbar


Kraft

Wärme

Stoff



NG + H₂





100 %

A_{EI}

H₂O
Elektrolyzer

70 %

A_{H_2}

H₂

A_{NG}

Power to Gas (H₂)



≤ 25 % der ReGen als H₂
im Erdgasnetz speicherbar

Erdgasturbine ≤ 4 % H₂

NG-ICE ≤ 2 % H₂

Gasheizung ≤ 20 % H₂

Anpassen!!!





100 %

A_{EI}

H₂O
Elektrolyzer

70 %

A_{H_2}

H₂

A_{NG}


Power to Gas

≥ 25 % der ReGen als H₂ ???


Kraft

Wärme

Stoff



NG + H₂





100 %

A_{EI}

H₂O
Elektrolyzer

70 %

A_{H_2}

CO₂

Methan-
ization

55 %*

A_{SNG}

A_{NG}

Power

Power to Gas (CH₄)


≥ 25 % der ReGen als H₂

Methanization



$$\Delta H^{\circ}_r = -165 \text{ kJ mol}^{-1}$$

G + SNG



FCBAT⁺

* abhängig von CO₂-Gewinnungsweg



100 %

A_{EI}

H₂O
Elektrolyzer

70 %

A_{H_2}

CO₂

Metha-
nization

55 %*

A_{SNG}

A_{NG}

Power to Gas (SNG)

NG + SNG

≥ 25 % ReGe
im Erdgasnetz
als SNG speicherbar


53 % (500 km)

B_{NG+SNG}

Kraft

Wärme

Stoff



FCBAT⁺

* abhängig von CO₂-Gewinnungsweg



100 %

A_{EI}

H₂O
Elektrolyzer

70 %

A_{H_2}

CO₂
Methan-
ization

55 %*

A_{SNG}

A_{NG}

Power to Gas (SNG)

NG + SNG

wenn ≥ 25 % ReGe

53 % (500 km)

B_{NG+SNG}

< 40 %


B_{H_2}

Erdgas-
Reforming

Kraft

Wärme

Stoff



FCBAT⁺

* abhängig von CO₂-Gewinnungsweg



100 %

A_{El}

H₂O
Elektrolyzer

70 %

A_{H_2}

CO₂

Methanol-
ization

50 %*

A_{Me}

Flüssige
H₂-Träger
(km)

< 50 %

B_{Me}


Methanol

Methanolization




* abhängig von CO₂-Gewinnungsweg

FCBAT⁺



* abhängig von CO₂-Gewinnungsweg



* abhängig von CO₂-Gewinnungsweg



100 %

A_{El}

H₂O
Elektrolyzer

70 %

A_{H_2}

Methanol-
ization

50 %*

A_{Me}

CO₂



Methanol

< 50 %

B_{Me}

Flüssige (km)
H₂-Träger

Kraft

Wärme

Stoff

CO₂


< 35 %

B_{H_2}

Methanol-
reforming

FCBAT⁺

* abhängig von CO₂-Gewinnungsweg



Methanolwirtschaft



100 %

A_{EI}

H₂O
Elektrolyzer

70 %

A_{H_2}

Hydrie-
rung



52 %

A_{XH}

X

Liquid Organic
Hydrogen Carriers
(LOHC)

Liquid Organic
Hydrogen Carriers
(LOHC)





100 %

A_{EI}

H₂O
Elektrolyzer

70 %

A_{H_2}


Hydrie-
rung

52 %

A_{XH}

X

Liquid Organic Hydrogen Carriers (LOHC)



< 52 %

B_{XH}

Dehydrie-
rung

X

< 33 %

B_{H_2}

Kraft

Wärme

Stoff

FCBAT⁺



100 %

A_{EI}

H₂O
Elektrolyzer

70 %

A_{H_2}

Hydrie-
rung


52 %

A_{XH}

B_X

X

Liquid Organic Hydrogen Carriers (LOHC)



< 52 %

B_{XH}

Dehydrie-
rung

A_X

< 33 %

B_{H_2}


Kraft

Wärme

Stoff

FCBAT

Liquid Organic Hydrogen Carriers (LOHC)



X

XH

Methylcyclohexan $\rightleftharpoons$ Toluol
6,1 Gew.-%


Cyclohexan $\rightleftharpoons$ Benzol
7,1 Gew.-%

Decalin $\rightleftharpoons$ Naphten
7,2 Gew.-%

Liquid Organic Hydrogen Carriers (LOHC)

N-Ethylcarbazol

Perhydro-N-ethylcarbazol




5,7 Gew.-%


Hydrierung: 50 bar, 150 °C

Dehydrierung: ≈ 200 °C


Zusammenfassung




KÖNIGSWEG !!!




ReGe-Überschuss






H₂-Bedarf






**≤ 25 % ReGe
vorhandene
Infrastruktur,
NG-Bedarf**

- Verkehr
- Heizung
- Industrie




FCBAT⁺




**Methanolwirtschaft
Infrastruktur vorhanden**

- Verkehr
- Heizung
- Industrie



Zusammenfassung

95 %



1. Solange wie möglich Strom direkt verbrauchen
2. **Bei ReGe-Überschuss**, dann Elektroenergie:
 - a - speichern über Wasserstoff
 - b - wandeln in Wasserstoff, Transport und Nutzung als Endenergie
 - c - wandeln in Wasserstoff => flüssige, chemische H₂-Speicher für Transport und on-board Speicherung => Wasserstoff für Verkehr,
 - d - Power-to-Gas zur Nutzung der NG-Infrastruktur
3. a-d brauchen Elektrolyse
=> Elektrolyse wird Schlüsseltechnologie


Speicherung regenerativer elektrischer Energien und die Vektorisierung von regenerativem Wasserstoff

Jürgen Garcke

www.fcbat.eu

CO₂ Recovery from Flue Gases (in Europe)

1.39 kWh_{PE} / l_{MeOH}



Intercontinental CO₂ Transport

0.29 kWh_{PE} / l_{MeOH}



Hydro Power Canada



METHANOL VECTOR
(MeOH: 4.36 kWh/l_{MeOH})
Primary Energy Input: 9.5 kWh
Efficiency: 45.8%

Electrolysis und Synthesis:
7.58 kWh_{PE} / l_{MeOH}


System Efficiency 10.8%

M 100 Passenger car
65.1 kWh/100 km
Efficiency: 23.5%




MeOH Distribution

0.01 kWh_{PE} / l_{MeOH}



Intercontinental MeOH Transport

0,24 kWh_{PE} / l_{MeOH}



Abregelung Windkraftanlagen

Mögliche Einschaltung von Speichertechnologien

Windeinspeisung Dezember 2009 / Januar 2010.

